

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: “Mua sắm lọc khí cho hệ thống HVAC tại phòng mổ” với nội các dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.**
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông Võ Duy Dương, nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0987 638 640.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu Phố Mỹ Trang, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.
 - Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu Phố Mỹ Trang, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp). Bên ngoài bì thư ghi rõ nội dung như sau: **Bảng báo giá gói thầu: “Mua sắm lọc khí cho hệ thống HVAC tại phòng mổ”.**
 - Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ khi phát hành công văn đến hết ngày 31/07/2026.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **180 ngày** kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mua sắm hàng hóa như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Lọc thô	- Sử dụng tại phòng AHU, kích thước 592x592x46 mm. - Vật liệu chế tạo: sợi tổng hợp. - Chất liệu chế tạo khung: bằng Nhôm. - Có ron giữ kín cửa thoát gió.	Cái	06

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
2.	Lọc thô	- Sử dụng tại phòng AHU, kích thước 592x278x46 mm. - Vật liệu chế tạo: sợi tổng hợp. - Chất liệu chế tạo khung: bằng nhôm. - Có ron giữ kín cửa thoát gió.	Cái	06
3.	Lọc thô	- Sử dụng tại phòng AHU, cửa gió tươi, kích thước 592x278x46 mm. - Vật liệu chế tạo: sợi tổng hợp. - Chất liệu chế tạo khung: bằng Nhôm. - Có ron giữ kín cửa thoát gió.	Cái	04
4.	Lọc thô	- Sử dụng tại 04 góc phòng mổ, kích thước 500x350x46 mm. - Vật liệu chế tạo: sợi tổng hợp. - Chất liệu chế tạo khung: bằng Nhôm. - Có ron giữ kín cửa thoát gió.	Cái	24
5.	Lọc thô cuộn	- Kích thước: 2x20m - Vật liệu chế tạo: sợi tổng hợp. - Dự phòng thay thế các lọc thô khi có sự cố và bảo trì thay thế khi hư hỏng. - Sử dụng phù hợp với các khung lọc thô phía trên (mục 1, 2, 3, 4).	Cuộn	1
6.	Lọc tinh	- Sử dụng tại phòng AHU, kích thước 592x592x300 mm. - Vật liệu chế tạo: sợi tổng hợp. - Chất liệu chế tạo khung: bằng Nhôm. - Có ron giữ kín cửa thoát gió.	Cái	6
7.	Lọc tinh	- Sử dụng tại phòng AHU, kích thước 592x278x300 mm. - Vật liệu chế tạo: sợi tổng hợp. - Chất liệu chế tạo khung: bằng Nhôm. - Có ron giữ kín cửa thoát gió.	Cái	6
8.	Lọc HEPA	- Sử dụng trong phòng mổ, kích thước 1220x610x70 mm. - Vật liệu chế tạo: sợi thủy tinh. - Chất liệu chế tạo khung: bằng Nhôm. - Cung cấp Test report tại nhà máy sản xuất (giá trị rò rỉ tại 1 điểm (Local/Leak Values) tối đa là $\leq 0.025\%$; Hiệu suất lọc (MPPS) $\geq 99.995\%$ theo tiêu chuẩn châu âu EN1822.) - Có ron giữ kín cửa thoát gió. - Lưới bảo vệ 2 mặt.	Cái	24

❖ **Yêu cầu khác:**

Nhà thầu chào giá trọn gói bao gồm: chi phí kiểm định (các nội dung theo Phụ lục 7 của QĐ 2991/QĐ-BYT của BYT ngày 22/9/2025 quyết định phê duyệt “Hướng dẫn thông khí môi trường trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” và cung cấp giấy chứng nhận sau kiểm định: kết quả phải ĐẠT trước khi nghiệm thu), nhân công lắp đặt, các chi phí liên quan, ...

Sau khi thay thế các lọc khí không làm ảnh hưởng hoặc hư hỏng các thiết bị khác của hệ thống HVAC.

Nhà thầu báo trước thời gian thực hiện thay thế ít nhất 02 ngày để Bệnh viện sắp xếp lịch làm việc phù hợp.

Nêu rõ thời gian bảo hành của từng mặt hàng sau khi lắp đặt, nếu không có phải nêu rõ lý do cụ thể.

2. Địa điểm cung cấp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố Mỹ Trang, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi ký kết hợp đồng.

4. Các thông tin khác (nếu có).

Nếu các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có sản xuất kinh doanh các hàng hoá nêu trên, đề nghị báo giá theo mẫu báo giá sau đây: (đính kèm mẫu Báo giá).

Rất mong sự hợp tác của các nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTTBYT

Q. GIÁM ĐỐC

MẪU BÁO GIÁ BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy**, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại (và mã hàng hóa nếu có)	Thông số kỹ thuật	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian bảo hành	Đơn giá có VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
.....										

Giá trên bao gồm: Kiểm tra toàn vẹn màn lọc, chi phí kiểm định chất lượng thông khí (kết quả ĐẠT) của cơ quan có thẩm quyền đúng theo qui định theo pháp luật trước khi nghiệm thu, phí vận chuyển, các chi phí lắp đặt hoàn chỉnh, ...

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]*, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Địa điểm cung cấp hàng hóa, lắp đặt và bảo hành tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu Phố Mỹ Trang, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian giao hàng , lắp đặt, kiểm định): ≤ngày. Sau khi ký kết hợp đồng
- Tất cả hàng hóa cung cấp: Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế ISO13485
- Hàng hóa nhập khẩu phải cung cấp CO, CQ ...(nếu có), nếu sản xuất trong nước phải có chứng nhận chất lượng (chứng nhận xuất xưởng)... nếu không cung cấp phải nêu lý do.
- Hàng hóa cung cấp sử dụng phải phù hợp hoàn toàn tương thích với thiết bị hiện có tại bệnh viện, hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))