

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG  
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 1687/BVĐKCL-HCQT  
V/v gia hạn thời gian lấy báo giá  
bảo trì Hệ thống xử lý nước thải  
lông.

Mẫu 08a  
(Theo QT.14/BV-VTTBYT phiên bản 9.0 Ban hành ngày 06/9/2023)  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Cai Lậy, ngày 04 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty.

Căn cứ Công văn số 1627/BVĐKCL-HCQT ngày 26/8/2024 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc lấy báo giá bảo trì Hệ thống xử lý nước thải lông.

Đến ngày 04/9/2024 đã hết thời gian nhận báo giá nhưng Bệnh viện chỉ nhận được 01 báo giá từ 01 Công ty.

Để tăng tính cạnh tranh trong mua sắm, Bệnh viện tiếp tục gia hạn thời gian lấy báo giá bảo trì Hệ thống xử lý nước thải lông, cụ thể như sau:

Stt	Danh mục dịch vụ bảo trì	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Bảo trì hệ thống xử lý nước thải lông	Dịch vụ	01	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. (Đính kèm danh mục dịch vụ có nội dung công việc thực hiện)
	<b>Tổng cộng: 01 khoản</b>			

Nếu Quý Công ty có thực hiện dịch vụ nêu trên, đề nghị gửi báo giá theo mẫu (giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan), báo giá được gửi đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại liên hệ: 0898.000.275) để đơn vị lập hồ sơ mua sắm theo quy định hiện hành.

- Mẫu báo giá như sau:

Tên nhà cung cấp:...							
BẢNG BÁO GIÁ							
Dvt: đồng							
Stt	Danh mục dịch vụ bảo trì	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nội dung công việc thực hiện	Kết quả đầu ra

Số tiền bằng chữ: .....

(Ghi chú: đơn giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan).

....., ngày...tháng...năm...

**Người báo giá**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Báo giá được đóng dấu giáp lai, để vào phong bì và dán kín.

- Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 09/9/2024. (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và sẽ hoàn trả về Quý Công ty).

- Nơi nhận báo giá: Phòng HCQT- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.

- Ngoài bì thư ghi rõ: “**BÁO GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LỎNG**”

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phó Giám đốc;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT (Lan).

**Q. GIÁM ĐỐC**

Thị xã Cai Lậy, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**DANH MỤC DỊCH VỤ CỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN**

(Kèm theo Công văn số 1687/BVĐKCL-HCQT ngày 04 tháng 9 năm 2024)

Stt	Danh mục dịch vụ bảo trì	Nội dung công việc thực hiện	Kết quả đầu ra
1	Bảo trì Hệ thống xử lý nước thải lỏng	<b>1. Bảo trì màng MBR:</b> - Số lần bảo trì: 01 lần/ 12 tháng.	<b>Số lần bảo trì:</b> 01 lần/ 12 tháng
		- Công việc thực hiện: Làm sạch màng MBR (nhân viên kỹ thuật tiến hành rửa màng MBR thủ công bằng tay để làm sạch bùn bám trên bề mặt màng).	- Màng MBR được làm sạch, sạch bùn và các chất bẩn bám trên bề mặt màng.
		<b>2. Bảo trì máy móc thiết bị của hệ thống.</b> - Số lần bảo trì: 02 lần/ 12 tháng (06 tháng /lần). - Công việc thực hiện:	- Số lần bảo trì: 02 lần/ 12 tháng (06 tháng /lần).
		+ Tăng, cân chỉnh dây curoa máy thổi khí (12 dây curoa/4 máy thổi khí)	+ Dây curoa được cân chỉnh
		+ Tra dầu, mỡ, làm sạch hệ thống lọc khí của máy thổi khí (04 máy thổi khí).	+ Máy thổi khí được bơm mỡ, thay dầu; Lọc gió (khí) được làm sạch, hoặc thay bông mới
		+ Test và kiểm tra phần mềm của hệ thống (01 hệ thống).	+ Phần mềm hoạt động thông suốt
		+ Kiểm tra hoạt động của các máy bơm, máy khuấy trộn chìm: (Bơm chìm: 06 máy; Bơm bùn; 04 máy; Máy thổi khí: 04 máy; Máy khuấy trộn chìm: 04 máy; Bơm hút nước: 02 máy; Bơm định lượng hóa chất: 03 máy; Bơm rửa ngược: 02 máy; Máy khuấy hóa chất: 01 máy; Motor khuấy: 01 máy)	+ Các máy hoạt động tốt
		+ Kiểm tra, vệ sinh tất cả các ống kết nối của hệ thống	+ Các ống kết nối hoạt động tốt, không rò rỉ

Stt	Danh mục dịch vụ bảo trì	Nội dung công việc thực hiện	Kết quả đầu ra
		<p><b>3. Bảo trì tủ điện của hệ thống:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lần bảo trì: 02 lần/ 12 tháng (06 tháng/ lần).</li> <li>- Công việc thực hiện:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lần bảo trì: 02 lần/ 12 tháng (06 tháng /lần).</li> </ul>
		+ Vệ sinh, kiểm tra tổng thể tủ điện	+ Các vị trí trong tủ điện được làm vệ sinh sạch sẽ, tủ điện hoạt động tốt.
		+ Kiểm tra rò rỉ điện của tủ điện, máng điện.	+ Các vị trí của tủ điện, máng điện: cách điện tốt
		+ Kiểm tra hệ thống dây dẫn, linh kiện.	+ Hệ thống dây dẫn điện, linh kiện hoạt động tốt.
		+ Kiểm tra chế độ hoạt động tự động và điều khiển bằng tay	+ Các chế độ hoạt động tốt.
		<p><b>4. Các công việc khác khi hệ thống gặp sự cố:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn qua điện thoại cho cán bộ kỹ thuật của bệnh viện xử lý.</li> <li>- Trong trường hợp cán bộ kỹ thuật của Bệnh viện không xử lý được, công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến trực tiếp kiểm tra trong vòng 48 giờ.</li> <li>- Trường hợp các linh kiện, vật tư, thiết bị của Hệ thống bị hư hỏng, công ty sẽ báo giá chi phí sửa chữa, thay thế cụ thể cho từng trường hợp.</li> </ul>	Sự cố được khắc phục xong
	Tổng cộng: 01 khoản		