

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 518/BVĐKCL-HCQT
V/v mời chào giá Dự toán mua sắm
“Kiểm tra, bảo trì Hệ thống Phòng
cháy chữa cháy năm 2025-2026”
(gia hạn lần 2)

Cai Lậy, ngày 29 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Căn cứ Công văn số 339/BVĐKCL-HCQT ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc mời chào giá Dự toán mua sắm “Kiểm tra, bảo trì Hệ thống Phòng cháy chữa cháy năm 2025-2026”;

Căn cứ Công văn số 451/BVĐKCL-HCQT ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc mời chào giá Dự toán mua sắm “Kiểm tra, bảo trì Hệ thống Phòng cháy chữa cháy năm 2025-2026” (gia hạn lần 1);

Để đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy tiếp tục gia hạn thời gian mời chào giá nêu trên, mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào giá như sau:

1. Nội dung mời chào giá:

STT	Danh mục dịch vụ	Đvt	Số lượng	Ghi chú
1.	Kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy	Dịch vụ	01	Đính kèm danh mục dịch vụ, nội dung công việc thực hiện và kết quả đầu ra.
	Tổng cộng (01 khoản)			

Các yêu cầu khác:

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT; các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan.
- Thời gian bảo trì: 12 tháng.
- Số lần bảo trì: 04 lần/12 tháng.

2. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm

3. Nơi nhận bảng chào giá:

- Báo giá được để trong phong bì niêm phong và đóng dấu giáp lai.
- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại: 02733 820 073/ 0898 000 275).

- Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 05/9/2025.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và sẽ hoàn trả về Quý Nhà cung cấp).

- Ngoài bì thư ghi rõ: **“BÁO GIÁ KIỂM TRA, BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC”**.

Rất mong sự hợp tác của Quý nhà cung cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Giám đốc (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng tin)
- Lưu: VT, HCQT (Nhưng).

Q. GIÁM ĐỐC

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 518/BVĐKCL-HCQT ngày 29/8/2025)

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Email: ...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, Công ty chúng tôi chào giá cung cấp dịch vụ như sau:

Đvt: đồng

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nội dung công việc thực hiện	Kết quả đầu ra
1							
....							
	Tổng cộng: khoản						

....., ngày...tháng...năm...

Đại diện của Nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT; các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan.

- Thời gian bảo trì: 12 tháng.

- Số lần bảo trì: 04 lần/12 tháng.

Cai Lậy, ngày 29 tháng 8 năm 2025

DANH MỤC DỊCH VỤ, NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA
(Kèm theo Công văn số 518/BVĐKCL-HCQT ngày 29 tháng 8 năm 2025)

Stt	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Nội dung công việc thực hiện	Kết quả đầu ra
1	Kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy	Dịch vụ	01	1/ Kiểm tra, bảo trì 01 máy bơm Diesel chữa cháy: kiểm tra kỹ thuật/vệ sinh; kiểm tra phụ kiện kết nối đường hút/đẩy máy Diesel; vận hành máy Diesel. Chi tiết như sau: - Tra dầu trực động cơ. - Kiểm tra trạng thái hoạt động, độ ồn, rung lắc - Kiểm tra sự rò rỉ tại các khớp nối, mặt bích, đường ống. - Siết chặt bu lông, mũ ốc chân máy, nắp máy, khớp nối trực. - Hiệu chỉnh lại bộ khởi động bơm, các tín hiệu gọi bơm. - Kiểm tra tình trạng quá tải và quá nhiệt của bơm. - Kiểm tra bình dầu cho động cơ - Kiểm tra két nước giải nhiệt - Kiểm tra tình trạng ắc quy dự phòng - Kiểm tra áp suất điều chỉnh duy trì theo thực tế - Vệ sinh thiết bị và vận hành. 2/ Kiểm tra, bảo trì 01 máy bơm Điện chữa cháy: kiểm tra kỹ thuật/vệ sinh; kiểm tra phụ kiện kết nối đường hút/đẩy máy điện; vận hành máy điện.	- Trong quá trình bảo trì, không làm hư hỏng đến các linh kiện, thiết bị khác của Hệ thống. - Sau khi bảo trì, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. Trong quá trình kiểm tra, bảo trì nếu phát sinh thiết bị thuộc hệ thống PCCC hỏng, không thể sửa chữa, khắc phục phải báo ngay cho đại diện Chủ đầu tư, đề xuất phương án khắc phục. - Trường hợp phát sinh sự cố, khi nhận được thông báo bằng điện thoại, công ty sẽ có mặt tại Bệnh viện trong vòng 24 giờ đến 48 giờ để khắc phục sự cố.

Stt	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Nội dung công việc thực hiện	Kết quả đầu ra
				Chi tiết như sau: - Kiểm tra tiếp điểm đầu nối dây. - Kiểm tra điện trở vỏ, điện trở đất. - Tra dầu trực động cơ. - Kiểm tra trạng thái hoạt động, độ ồn, rung lắc. - Kiểm tra sự rò rỉ tại các khớp nối, mặt bích, đường ống. - Kiểm tra chế độ khởi động sao tam giác của động cơ - Siết chặt bu lông, mũ ốc chân máy, nắp máy, khớp nối trục. - Hiệu chỉnh lại bộ khởi động bơm, các tín hiệu gọi bơm. - Kiểm tra tình trạng quá tải và quá nhiệt của bơm. - Kiểm tra áp suất điều chỉnh duy trì theo thực tế - Vệ sinh thiết bị và vận hành. 3/ Kiểm tra, bảo trì 01 máy bơm bù áp chữa cháy: kiểm tra kỹ thuật/vệ sinh; kiểm tra phụ kiện kết nối đường hút/đẩy máy bù áp; vận hành máy bù áp. Chi tiết như sau: - Ngắt điện, vệ sinh, thân vỏ - Kiểm tra, hiệu chỉnh cánh quạt, hộp đấu điện. - Kiểm tra cáp nguồn và siết chặt các điểm đầu nối. - Kiểm tra độ cách điện các cuộn dây động cơ với vỏ. - Kiểm tra độ ồn, rung lắc.	

Stt	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Nội dung công việc thực hiện	Kết quả đầu ra
				- Kiểm tra sự rò rỉ tại các khớp nối, mặt bích, đường ống. - Vệ sinh thiết bị và vận hành.	
				4/ Kiểm tra, bảo trì 01 tủ điều khiển máy bơm chữa cháy: Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh, vận hành tủ điều khiển. Chi tiết như sau: - Kiểm tra thông số cài đặt - Kiểm tra chế độ khởi động sao tam giác của thiết bị - Xiết lại các domino, ốc - Vệ sinh thiết bị và vận hành.	
				5/ Kiểm tra, bảo trì phụ kiện phòng bơm (Công tắc áp, Đồng hồ áp, giảm rung, van khóa, van 1 chiều...). Chi tiết như sau: - Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh công tắc áp - Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh giảm rung - Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh van khóa - Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh van 1 chiều - Kiểm tra vệ sinh các phụ kiện khác liên kết đường hút/đường đẩy liên quan hệ thống chữa cháy khu vực phòng bơm - Vận hành kỹ thuật	
				6/ Kiểm tra, bảo trì 43 tủ chữa cháy vách tường, mỗi tủ kèm 01 Van chữa cháy D50, 01 Lăng phun D50, 01 Cuộn vòi chữa cháy D50: kiểm	

Stt	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Nội dung công việc thực hiện	Kết quả đầu ra
				tra, vệ sinh, bảo trì tủ chữa cháy và thiết bị bên trong, thay mới ron cao su nếu bị lão hóa. Chi tiết như sau: - Kiểm tra tình trạng bên trong, bên ngoài vỏ tủ - Vệ sinh thiết bị bên trong tủ - Kiểm tra tình trạng và đặc tính kỹ thuật độ co, giãn lớp cao su bên trong vòi chữa cháy - Kiểm tra tình trạng bên ngoài vòi chữa cháy - Kiểm tra các khớp nối, ron cao su đệm bề mặt cuộn vòi chữa cháy - Quấn cuộn vòi chữa cháy đúng kỹ thuật - Kiểm tra tình trạng lăng phun chữa cháy bên trong, bên ngoài - Kiểm tra các khớp nối, ron cao su đệm bề mặt lăng phun chữa cháy - Vệ sinh lăng phun chữa cháy - Xiết ốc, bu lông, gioang đệm liên kết van chữa cháy - Kiểm tra và xử lý rò nước van chữa cháy. - Vận hành.	
Tổng cộng: 01 khoản					